



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 2.178
VÁLIDO**

Data de Validade: Condicionada à manutenção da certificação junto ao INMETRO Nº. do Processo: 46000.004621/2011-24

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA ISOLANTE DE BORRACHA

Descrição: Luva de segurança isolante de borracha, Tipo II, classe 00, com etiqueta bege localizada no dorso da luva próxima à orla. Ref.: 034.351.090.02 (luva isolante classe 00, tamanho 09, tensão máxima de uso: 500 v); 034.351.095.02 (luva isolante classe 00, tamanho 9,5, tensão máxima de uso: 500 v); 034.351.100.02 (luva isolante classe 00, tamanho 10, tensão máxima de uso: 500 v); 034.351.105.02 (luva isolante classe 00, tamanho 10,5, tensão máxima de uso: 500 v); 034.351.110.02 (luva isolante classe 00, tamanho 11, tensão máxima de uso: 500 v).

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Marcação do CA: No dorso do punho

Referências: 034.351.090.02; 034.351.095.02; 034.351.100.02; 034.351.105.02; 034.351.110.02

Tamanhos: 09; 9,5; 10; 10,5; 11

Cores: Preta

Marcação do selo do Inmetro: INOR.L.M-LIB.001/11

Atestado de conformidade Inmetro: Portaria nº 229 de 17 de agosto de 2009.

Normas técnicas:

ABNT NBR 10622:1989

Empresa: ORION S.A.

CNPJ: 61.082.863/0001-40 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

ENDEREÇO: PRESIDENTE DUTRA SN

Bairro: EUGENIO

CEP: 12.247-004

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP

ROMULO MACHADO E SILVA
Coordenador Geral de Normatização e Programas - Substituto
CGNOR/DSST/SIT/MTE

06/09/2011