



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 38.052**

**Validade:** Condicionada à manutenção da certificação junto ao INMETRO

**Nº. do Processo:** 46017.007871/2015-61

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** LUVA ISOLANTE DE BORRACHA

**Descrição:** Luva isolante de borracha, Tipo I - não resistente ao ozônio, classe 4, com tensão máxima de uso 36.000 V.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

**Observação:** I) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp>. II) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

**Marcação do CA:** No punho, parte dorsal

**Referências:** Luva de Borracha Tipo I classe 4

**Tamanhos:** 9; 9½; 10; 10½ e 11

**Cores:** Bicolor (externo preta e interno amarela)

**Marcação do selo do Inmetro:** OCP: INOR – Instituto da Normaliz. Na Seg, Saúde, Qualid, Produtiv, Avaliações e Juízo Arbitral / Certificado nº Inor.I.M-LIB.001/11

**Atestado de conformidade Inmetro:** Portaria INMETRO n.º 229, de 17 de agosto de 2009.

**Normas técnicas:** ABNT NBR 10622:1989, ABNT NBR 10624:1989

**Empresa:** ORION S.A.

**CNPJ:** 61.082.863/0001-40 **CNAE:** 22196 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

**Endereço:** PRESIDENTE DUTRA SN KM 135 MAIS 100 M

**Bairro:** EUGENIO DE MELLO

**Cidade:** SAO JOSE DOS CAMPOS

**CEP:** 12247004

**UF:** SP

Alexandre Furtado Scarpelli Ferreira  
Coordenador Geral de Normatização e Programas Substituto  
CGNOR/DSST/SIT/MTE  
28/12/2015