



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 1.505  
VÁLIDO

**Data de Validade:** 12/08/2019

**Nº. do Processo:** 46000.004183/2014-47

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** MANGA ISOLANTE DE BORRACHA

**Descrição:** Manga de segurança isolante de borracha, tipo II, classe 2.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho tipo II (resistente ao ozônio) e "classe 2" (tensão máxima de uso de 17.000V) para ISO 10623:1989. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**Marcação do CA:** Na superfície da manga

**Referências:** 500.002.001.01; 500.002.002.01

**Tamanhos:** M e G

**Cores:** Preta

**Normas técnicas:** ABNT NBR 10623:1989

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 8200514

**Laboratório:** ILSPE - INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA

**Empresa:** ORION S.A.

**CNPJ:** 61.082.863/0001-40 **CNAE:** 22196 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

**Endereço:** PRESIDENTE DUTRA SN KM 135 MAIS 100 M

**Bairro:** EUGENIO DE MELLO

**CEP:** 12247004

**Cidade:** SAO JOSE DOS CAMPOS

**UF:** SP

Sarah de Mattos Oliveira  
Coordenadora Geral de Normatização e Programas Substituta  
CGNOR/DSST/SIT/MTE  
14/08/2014